



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

ПРИКАЗ

«23» 10 2023 г.

№ 104

**О цене реализации газа потребителям (кроме населения) ЧР
в октябре 2023 г., в связи с изменением теплоты сгорания газа**

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 48 от 23.10.2023 г. (по ГРС–1, «Ставрополь–Грозный») и № 49 от 23.10.2023 г. (по ГРС–2, «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в октябре 2023 г. составляет: 8 237 ккал/м³ газа и 8 214 ккал/м³ газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 15.12.2022 №119


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м³ природного газа, реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в октябре 2023 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
 - 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м³;
 - 2 группа – 8 232,60 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м³ включительно;
 - 3 группа – 8 374,09 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м³ включительно;
 - 4 группа – 8 809,45 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м³ включительно;
 - 5 группа – 8 863,33 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м³ включительно;
 - 6 группа – 8 917,24 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно;

до 0,01 млн. м³ включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

**Заместитель генерального директора
по корпоративной защите**



Р.А. Салимхажиев

РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м³ природного газа, реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в октябре 2023 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа от 15.12.2022 № 119) по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{опт. факт}} = \frac{\text{Ц}_{\text{опт.}} \times Q^{\text{Р п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{5873 \times 8224}{7900} = 6113,87 \text{ руб.}; \text{ где}$$

Ц_{опт.} – оптовая цена 1000м³ газа согласно приказа ФАС РФ от 16.11.2022 №820/22;

Q^{Р п факт} – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м³ (кДж/м³);

7900 ккал/м³ – расчетная теплота сгорания;

Ц_{опт. факт} – оптовая цена 1000м³ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q^{Р п факт}) определяется по формуле:

$$Q^{\text{Р п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(70306 \times 8237) + (96756 \times 8214)}{(70306 + 96756)} = 8224 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V₁ – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.

Q₁ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

V₂ – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.

Q₂ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

3. Розничная цена 1000 м³ газа в октябре 2023 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

№ группы	Годовой объем потребления природного газа (млн. м ³)	Оптовая цена 1000м ³ газа (руб.)	ТУТГ ГРО (руб./1000 м ³)	ПССУ РГК (руб./1000м ³)	Розничная цена 1000м ³ газа без учета НДС (руб.)	НДС	Розничная цена 1000м ³ газа с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свыше 500	-	-	-	-	-	-
2	От 100 до 500 включительно	6 113,87	711,64	34,99	6 860,50	20 %	8 232,60
3	От 10 до 100 включительно	6 113,87	794,56	69,98	6 978,41	20 %	8 374,09
4	От 1 до 10 включительно	6 113,87	1 122,36	104,98	7 341,21	20 %	8 809,45
5	От 0,1 до 1 включительно	6 113,87	1 132,28	139,96	7 386,11	20 %	8 863,33
6	От 0,01 до 0,1 включительно	6 113,87	1 142,21	174,95	7 431,03	20 %	8 917,24
7	До 0,01 включительно	6 113,87	1 152,15	218,70	7 484,72	20 %	8 981,66

**Справка
по поставке газа в Чеченскую Республику
с 1 по 21 октября 2023 г. включительно**

Поставка газа всего – 167 062.293 тыс. куб.м.,
в том числе:

По МГ «Ставрополь-Грозный» – 70 306.104 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Грозный» – 96 756.189 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС – 2 прилагаются (4 листа).

Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »



Главный инженер

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

М.М. Исалаев

ПАСПОРТ № 48

качества газа природного за октябрь месяц 2023 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Ставрополь – Грозный », покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21 –го дня
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром трансгаз
Грозный»
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей
газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями договора
поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-1
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Ср.месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2020		
	Метан			не нормируется	94,439
	Этан			не нормируется	3,45
	Пропан			не нормируется	0,84
	i- Бутан			не нормируется	0,12
	n- Бутан			не нормируется	0,11
	i- Пентан			не нормируется	0,01
	n- Пентан			не нормируется	0,01
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	C6 + высшие			не нормируется	0,01
	Угл. газ.			не более 2.5	0,18
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,82
	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м³ к/кал/м³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80 не менее 7600	34,49 8237
	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м³ к/кал/м³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50 9840-13020	49,94 11928
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,706
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,001
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0,001
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м³	ГОСТ 22387.4 - 77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°С		не нормируется	9,5
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«25» 10 2023 г.

Стр. 2 из 2 паспорт № 48

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер
ООО «Газпром трансгаз Грозный»



М.М. Исалаев

Паспорт № 49

качества газа природного за октябрь месяц 2023 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям (потребителям)
наименование газопровода

Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО «Газпром
трансгаз Грозный»

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: ГРС - 2
наименование ГРС

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Ср.месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2020		
	Метан			не нормируется	94,539
	Этан			не нормируется	3,42
	Пропан			не нормируется	0,70
	i- Бутан			не нормируется	0,11
	n- Бутан			не нормируется	0,10
	i- Пентан			не нормируется	0,01
	n- Пентан			не нормируется	0,01
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	С6 + высшие			не нормируется	0,01
	Угл. газ.			не более 2.5	0,13
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,96
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80 не менее 7600	34,39 8214
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50 9840-13020	49,91 11921
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,704
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,002
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0,001
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°С		не нормируется	15,4
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

по его запросу

наименование предприятия

« 03 » 10 2023 г.